

## 弱电专业工作项目、程序和标准

序号	项目	程序	标准	协作关系
1	广播电视系统	1. 日常巡视。 2. 查找原因排除故障。	1. 定时巡视广播电视系统图像质量、伴音质量，有关各部门尽量在现场处理好，使图像伴音达到原安装标准。	有关部门
2	电话系统	1. 日常巡视。	1. 及时发现各种隐患。 2. 排除隐患或记录上报。 3. 由调度再安排处理。	各部门
		2. 接工作单维修。	1. 按工作单协商时间到场维修。 2. 如电话机本身故障，先领备用电话机换上，确认故障后做出相应处理。	
		3. 定期保养。	1. 对各配线架的螺丝检查紧固，清扫干净。	
3	消防控制系统	1. 听取保安监控人员报出故障点。	1. 现场处理更换模块。 2. 测量进出口电压正常。	保安部
		2. 监控机复位。	1. 不显示火警故障点	
		3. 再次检查。	1. 没有误报点、故障点即正常。	
4	监控器件	1. 每月检查排烟阀、防火阀。	1. 手动、自动开始正常。	有关部门

		2. 每月检查水流开头烟感、温感探头、警铃。	1. 报警灵活可靠，固定牢固。	
5	消防排风送风	1. 风机机组情况。	1. 设备状态良好。	有关部门
		2. 控制情况。	1. 本地、远程控制正常。 2. 有反馈信号。	